

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

O plug-in Adobe Flash Player não é mais compatível

Buscar

[Pagina inicial \(http://www.inmetro.gov.br/\)](http://www.inmetro.gov.br/)[/ Qualidade \(http://www.inmetro.gov.br/qualidade/\)](http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) / [Registro de objeto \(../\)](#)[/ Consultar registros concedidos](#)

Registro de Objeto [Consultar registros concedidos](#)

Detalhes do Registro 013360/2025

Status

Ativo

Concessão

24/11/2025

SUNGROW DO BRASIL REPRESENTACAO COMERCIAL, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

AV CHEDID JAFET, 222 BLOCO D Cep:04551-065 | VILA OLIMPIA - SÃO PAULO - SP

Tel: (Telefone) 11913079866 - daniel.mello@sungrowamericas.com

(mailto:daniel.mello@sungrowamericas.com) - CNPJ: (CNPJ)30.179.370/0001-07

Programa de Avaliação da Conformidade

Sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica (módulo, controlador de carga, inversor e bateria)

Portaria Inmetronº (número) 140 de
21/03/2022**Nome de Família**

SG8.0RS-L2

Certificado

Não aplicável

Modelo da Avaliação da Conformidade

Não aplicável

↳Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
24/11/2025	Incluído	SUNGROW	SG8.0RS-L2	Inversor string monofásico, com tensão c.c de 600V, eficiência máxima de 97,1%, potência de 8,0kW. Tipo de isolamento galvânica: sem transformador

<< Voltar

